



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ16.Н0097

код ОК 005 (ОКП) 57 4140

№ ПС 001918

Срок действия с 01.11.2016г. по 31.10.2021г.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский элемент-Рента-К». Адрес: 249832, Россия, Калужская область, Дзержинский район, д.Обухово, д.1Б. ИНН 4027087944. Телефон +7 (4842) 92-21-23;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский элемент-Рента-К». Адрес: 249832, Россия, Калужская область, Дзержинский район, д.Обухово, д.1Б. ИНН 4027087944. Телефон +7 (4842) 92-21-23;

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, дом 7/11, оф. 101 ОГРН 1153926025901.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ16, до 24.02.2019г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкция из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения, марки по плотности: Д300, Д400, Д500, Д600, класс прочности на сжатие не ниже В1,5, толщина стены не менее 100мм, на кладочном клеевом растворе, выпускаемых по ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости несущей стены REI 240, при равномерном распределении нагрузки 5т/пог.м. (без учета собственного веса), класс огнестойкости К0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0098/Е-М-16 от 01.11.2016 г. ООО «Гарантия Качества» ИЛ «Гарантия Качества», № ССБК RU.21ПБ16 до 24.02.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия».

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

М.Е. Фатеева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.С. Секерин

