



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС09.19727

(номер сертификата соответствия)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ», Адрес: Россия, 150044, Ярославская обл, г Ярославль, ул Осташинская, д 17, ИНН: 7603017511, ОГРН: 1027600619848, телефон: +7 (4852) 74-89-80, электронная почта: kraski@yarkraski.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ», Адрес: Россия, 150044, Ярославская обл, г Ярославль, ул Осташинская, д 17, ИНН: 7603017511, ОГРН: 1027600619848, телефон: +7 (4852) 74-89-80, электронная почта: kraski@yarkraski.ru

### ОРГАН ПО

### СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «БЮРО ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ», 614025, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 98  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС09

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Краски акриловые водно-дисперсионные отделочные тм «ЯРКО», «Ярославские краски». Согласно приложению №1. Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
20.30.12.130

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Согласно приложению №2.

код ТН ВЭД

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №17590-ВНИ/ПБ-22 от 18.05.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 2316-005-49417770-2008, ТУ 2316-002-49417770-2006

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.05.2022 по 18.05.2027



Руководитель органа

подпись

М.Д. Морозов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.Е. Хвошев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС09.19727  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)**

**Срок действия с 19.05.2022 по 18.05.2027**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС09

ООО «БЮРО ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ»

614025, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 98

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
20.30.12.130	Краски акриловые водно-дисперсионные отделочные тм «ЯРКО», «Ярославские краски»: ТУ 2316-005-49417770-2008 Краска для потолков «Ярославские краски» Краска для стен и потолков «Ярославские краски» Краска для стен и потолков влагостойкая «Ярославские краски» Краска для стен и потолков моющаяся «Ярославские краски» Краска фасадная «Ярославские краски» Краска фасадная всепогодная для наружных и внутренних работ ТУ 2316-002-49417770-2006 Краска для потолков «ЯРКО» Краска для стен и потолков «ЯРКО» Краска для стен и потолков влагостойкая «ЯРКО» Краска для стен и потолков моющаяся «ЯРКО» Краска для потолочных панелей Краска ВД-АК-2180 интерьерная Краска ВД-АК-1180 фасадная Краска для потолков Краска интерьерная Краска интерьерная влагостойкая Краска интерьерная моющаяся Краска фасадная	ТУ 2316-005-49417770-2008  ТУ 2316-002-49417770-2006



Руководитель органа

*Мороз*  
подпись

М.Д. Морозов  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Хвощев*  
подпись

С.Е. Хвощев  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС09.19727  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)**

**Срок действия с 19.05.2022 по 18.05.2027**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС09

ООО «БЮРО ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ»

614025, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 98

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Краски акриловые водно-дисперсионные отделочные тм «ЯРКО», «Ярославские краски»	ГОСТ 30244-94	Группа горючести - слабогорючие (Г1);  группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1);
	ГОСТ 30402-96	
	ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18)	группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2);  группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2).  Класс пожарной опасности – КМ1.
	ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)	



**Руководитель органа**

*М.Д. Морозов*  
подпись

**М.Д. Морозов**  
инициалы, фамилия

**Эксперт**

*С.Е. Хвощев*  
подпись

**С.Е. Хвощев**  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации