



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.099.Н.00375

(номер сертификата соответствия)

027830

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»,
ОГРН 1047796256694.

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5.

Тел.: +7 (495) 925-55-75, факс: +7 (495) 925-81-55.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-Рязань», ОГРН 1046209000782

Адрес: 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.

Тел./факс (4912) 46-33-36.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,
комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия системы водосточной: карнизные водосточные желоба, сливные трубы и фитинги из поливинилхлорида, выпускаемые по СТО 72746455-3.5.10-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

22.21.21

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 51032-97 (ГОСТ 30444) «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» - группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).

ГОСТ 30244-94 «Материал строительные. Методы испытаний на горючесть» - группа умеренногорючие (Г2);

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» - группа умеренновоспламеняемые (В2);

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

Отчет об испытаниях № 0517/ДС от 25.12.2017 г.

НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.12.2017 по 25.12.2022



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитиков